



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: OVŽP-32033/11-29998/2011/Nov Rychnov nad Kněžnou, dne 23. listopadu 2011

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Ilona Novotná **linka:** 357

Email: ilona.novotna@rychnov-city.cz

Spis. zn.: 231.2 **skart. zn.:** A/5

Počet listů dokumentu: 5 **počet příloh:** 1 (přehledná situace C 2 – k vyvěšení)

Povolení stavby vodního díla „Kanalizace a intenzifikace ČOV Bartošovice v Orlických horách“ v k. ú. Bartošovice v Orlických horách.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Obce Bartošovice v Orlických horách.

O Z N Á M E N Í

o z a h á j e n í ř í z e n í

v e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Bartošovice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, zastoupená na základě plné moci Vladimírem Simonem, Křenkova 586, 552 03 Česká Skalice, požádala dne 31. 10. 2011 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace a intenzifikace ČOV Bartošovice v Orlických horách“ v k. ú. Bartošovice v Orlických horách na pozemcích par. č. 1567/1, PK 1567, st. 385, 247/1, 1444/1, 251, st. 42, 241/2, 245/1, 246/3, 1426/1, st. 54/2, 304, 1424/1, 957, PK 957, 905/1, 905/2, 905/3, 1495, 307, 308/1, PK 308, 1425, 1644. Současně bylo požádáno o povolení k vypouštění odpadních vod z nově intenzifikované ČOV do vod povrchových. Vypouštění odpadních vod je navrženo do vodního toku Bartošovického potoka v ř. km. 1,4, číslo hydrogeologického pořadí 1-02-01-008, v množství: prům. 1,53 l/sec, max. 11,47 l/sec, 1982 m³/měs. a 24110 m³/rok, s touto nejvyšší přípustnou mírou znečištění : BSK₅ (p) 40 mg/l a (m) 70 mg/l, NL (p) 40 mg/l a (m) 70 mg/l, CHSK_{Cr} (p) 125 mg/l a (m) 180 mg/l.

Projektová dokumentace řeší výstavbu splaškové kanalizace, intenzifikaci stávající ČOV a výustní objekt v k. ú. Bartošovice v Orlických horách. Jedná se o doplnění stávající stokové sítě, která je ukončena stávající ČOV 200 EO. Stavba bude členěna na objekty: F.1 – kanalizace, F.2 – ČOV – stavební část, F.3 – ČOV – technologie, F.4 – elektro část. Kanalizace bude sloužit k odvedení splaškových vod z RD. Gravitační kanalizace z PVC DN

250 mm je zaústěna do navržené ČOV – jedná se o stoky A, B. Navržené stoky C a C-1 budou zaústěny do navržené čerpací šachty, kde je osazena dvojice čerpadel. Výtlač z čerpadel je zaústěn do navržené stoky B. Celková délka gravitační kanalizace PVC DN 250 mm bude 946 m, celková délka výtlačného řadu PE DN 80 mm bude 110 m. Navržená ČOV bude nový objekt napojený na stávající nádrž ČOV. Objekt stávající ČOV a nové ČOV bude nově zastřešen. Stávající ČOV bude využívána jako svozová jímka a kalojem.

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

F.1 - Kanalizace

Stoka A – gravitační z PVC DN 250 mm, celkové délky cca 104 m. Na trase jsou navrženy celkem 3 revizní šachty DN 1000 mm. Stoka je napojena do navržené kanalizační šachty 1 před ČOV a je ukončena v šachtě 4. Trasa stoky je vedena v louce, dále pod komunikací II. tř. č. 311 mezi šachtami 2 a 3 je navržen protlak v délce 17 m (potrubí z PVC bude uloženo do chráničky DN 300 mm ocel) a dále v louce až na st. p. č. 42, kde se nachází 4 obecní byty.

Stoka B – gravitační z PVC DN 250 mm, celkové délky cca 414 m. Stoka je napojena do navržené šachty 5, která je navržena před lapákem šterku. Tato šachta je spojná i pro stávající kanalizaci, která bude převedena na novou ČOV. Stoka je ukončena v koncové šachtě 15. Trasa stoky je vedena v nezpevněné místní komunikaci, dále je navržen protlak pod komunikací II. tř. č. 319 mezi šachtami 7 a 7a v délce 22 m (potrubí z PVC bude uloženo do chráničky DN 300 mm ocel) a dále je řad veden ve zpevněné místní komunikaci. Do navržené šachty 10 na stoce je zaústěn výtlač z čerpací šachty.

Stoka C – gravitační z PVC DN 250 mm, celkové délky cca 330 m. Stoka je napojena do čerpací šachty. Stoka je ukončena koncovou šachtou 23. Trasa stoky je vedena podél místní vodoteče v nezpevněném terénu. Do navržené šachty 19 na stoce je zaústěna stoka C-1.

Výtlačný řad – z PE DN 80 mm, celkové délky 110 m. Zaústění bude provedeno do navržené stoky B. Podchod pod vodotečí je navržen protlakem v délce 6 m.

Čerpací šachta - osazena dvojice čerpadel projektovaného výkonu 5 l/s

Stoka C1 - gravitační z PVC DN 250 mm, celkové délky cca 32 m. Stoka je napojena do šachty 19 na stoce C. Stoka je ukončena šachtou 24, která je umístěna v místě stávajícího septiku, který bude zrušen a stávající kanalizace bude podchycena touto stokou.

F.2 – ČOV – stavební část

Stávající ČOV bude využívána jako svozová jímka a kalojem. Stávající ČOV bude demontována, zachována bude pouze betonová nádrž a betonové zdivo. Navržená ČOV je nový objekt napojený na stávající nádrž ČOV. Objekt stávající ČOV a nové ČOV bude nově zastřešen, střecha bude sedlová. Celý objekt bude odvětrán stropní konstrukcí pomocí komínků. Oplocení bude provedeno do výšky 1,8 m, vrata a branka budou uzamykatelné.

Výustní objekt – vyústění kanalizace z ČOV do vodního toku bude opevněno kamennou rovnaninou či záhozem. Pro opevnění bude použit kámen místní provenience.

F.3 – ČOV - technologie

Stávající nadzemní část ČOV včetně střechy bude demontována. ČOV využívá technologii mechanického předčištění a aerobní stabilizace s předřazenou denitrifikací.

ČOV sestává z těchto provozních souborů a stavebních objektů:

- 1 – Mechanické předčištění – lapák šterku
- lapák písku
- 2 - Biologické čištění
- 3 - Dmychárna
- 4 – Kalové hospodářství
- 5 – Měření a regulace

F.4 – elektro část

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem obdržení žádosti je ve věci zahájeno řízení podle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, podle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 112 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací vypracovanou ERV – Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo, nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř (autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. – Helena Chadimová, ČKAIT – 0602015), z 08/2011 a ostatními doklady, které jsou stanoveny stavebními a vodoprávními předpisy, zejména vyhláškou č. 40/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost a projektová dokumentace je uložena k nahlédnutí u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, vždy v úřední dny (pondělí a středa 7.30 - 17.00 hod.).

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští vodoprávní úřad od ohledání na místě a od ústního jednání (§ 112 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Vodoprávní úřad navrhuje podané žádosti o povolení stavby vodního díla vyhovět a zároveň vydat povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v požadovaném množství a kvalitě na dobu 10 let.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, případně důkazy, u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, nejpozději do **19. 12. 2011**.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Protože se jedná o liniovou stavbu velkého rozsahu s velkým počtem účastníků řízení, je doručeno oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení (kromě stavebníka) veřejnou

vyhláškou vyvěšenou na úřední desce vodoprávního úřadu a OÚ Bartošovice v Orlických horách po dobu 15 dnů (§ 113 odst.3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a § 25 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). V rámci přípravy podkladů pro vedené správní řízení ve věci povolení stavby vodního díla byl pořízen seznam účastníků řízení (vlastníků stavbou dotčených pozemků a vlastníků sousedních pozemků, kteří mohou být uvedeni stavbou dotčeni), který je nedílnou součástí spisové složky vedeného správního řízení.



Ing. Ilona Novotná
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Rozdělovník:

Účastníci řízení ve věci povolení vypouštění odpadních vod:

1. Obec Bartošovice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách (doručí se na adresu: Vladimír Simon, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové 6)
2. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

1. Obec Bartošovice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách (doručí se na adresu: Vladimír Simon, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové 6)

Ostatním účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí
2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
4. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
6. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. Obecní úřad Bartošovice v Orlických horách (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dní a zpětné zaslání s uvedením data vyvěšení a sejmutí)

Na vědomí:

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)
2. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Vyvěšeno: 24 -11- 2011

Sejmuto: 09 -12- 2011

Razítko, podpis:

