

OBEC

Bartošovice v Orlických horách

E-mail: obecniurad@bartosovice.eu ; www.bartosovice.eu ; tel. 491 616 906

Informace a pokyny majitele a provozovatele kanalizace ke zřízení kanalizačních přípojek

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti. Vlastníkem kanalizační přípojky po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil.

Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka. Výjimečně lze se souhlasem Obce Bartošovice v Orlických horách, jako provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody. Napojení kanalizační přípojky na jinou kanalizační přípojku je možné pouze se souhlasem vlastníka stávající kanalizační přípojky.

Zřízení nové kanalizační přípojky projednává a odsouhlasuje Obec Bartošovice v Orlických horách. Pro odsouhlasení je nutno předložit projektovou dokumentaci pro stavbu kanalizační přípojky, která musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové (katastrální) mapy, situaci 1:500 nebo větší měřítko a podélný profil.

Do oddílné kanalizační splaškové přípojky napojené na veřejnou kanalizaci nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, podzemní vody z drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštění vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod..

Kanalizační přípojka není vodním dílem. Podle § 103 odst. 1 písm. b) bodu 8. stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují kanalizační přípojky v délce do 50 metrů. Se stavebním úřadem je nutno projednat zda pro zřízení kanalizační přípojky postačí vydání územního souhlasu.

Pro užívání kanalizační přípojky bude mezi Obcí Bartošovice v Orlických horách a majitelem kanalizační přípojky uzavřena podle § 8 odst. 17 zák. č. 2074/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění "Smlouva o odvádění a čištění vody odpadní vody".

Základní požadavky na zřízení nové kanalizační přípojky:

1. Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je nutno doložit projektovou dokumentaci hydrotechnickým výpočtem.
2. Kanalizační přípojka má být co nejkratší a v přímém směru (od napojení na veřejnou kanalizaci po čisticí revizní šachtu). Změnu trasy nebo sklonu lze provádět pouze v prostoru revizní šachty nebo ve spadišti.
3. Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 je 10 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20 ‰. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 ‰.
4. Napojení kanalizační přípojky lze provést do příslušné kanalizační přípojkové odbočky. Není-li tato vysazena při stavbě kanalizačního řadu, je nutné pro připojovací kus přípojky vyfrézovat a osadit stokovou vložku s použitím mechanické nebo nalepovací přípojkové odbočky (speciální průchodky zajišťující vodotěsnost napojení a bez přesahu do profilu potrubí). Napojení kanalizační přípojky do revizní kanalizační šachty lze provést pouze do šachty, která je k tomu uzpůsobena. Na potrubí nebo konstrukci stoky nesmí vzniknout trhliny, nebo jiná poškození. Připojení musí být pod úhlem 15° až 60°.
5. Výškově se přípojky zaústějí do horní poloviny profilu stoky. Výjimečné, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace, lze přípojku do DN 200 zaústit do vstupní a revizní šachty. V tom případě je zaústěna dnem v úrovni hladiny průměrného bezdeštného průtoku.
6. Revizní šachta se zpravidla osazuje v místě, kde kanalizační přípojka přechází z veřejného prostranství na pozemek majitele nemovitosti – vlastníka kanalizační přípojky. Pokud to prostorové podmínky dovolují, umísťuje se revizní šachta na přípojce na pozemku připojované nemovitosti a to ve vzdálenosti 1 m od hranice pozemku (od oplocení). V případě, že není hranice specifikována a objekty nejsou oploceny, umísťuje se šachta v zelené ploše přiléhající k objektu v těsné blízkosti hranice zelené plochy s chodníkem či komunikací. Revizní šachta musí být osazena na veřejném prostranství ve všech lomových bodech. Šachta může být plastová DN 400, DN 600, DN 800 nebo DN 1000, betonová DN 1 000 – DN 1 600 nebo zděná z kanalizačních cihel. Čisticí revizní šachta osazená na kanalizační přípojce musí mít min. vnitřní průměr 400 mm.
7. U provozoven, u nichž je předpoklad vypouštění znečištěných odpadních vod z výroby, je nutno osadit čisticí revizní šachtu o vnitřním průměru 600 mm tak, aby zde bylo možno dle potřeby instalovat odběrové zařízení kontrolních vzorků.
8. Po provedení montážních prací, ale ještě před zasypáním potrubí, je třeba provést u kanalizace zkoušku vodotěsnosti s prověřením napojení na kanalizační řad a geodetické zaměření.
9. K provedení zkoušky nepropustnosti a ke kontrole položení, montáže a způsobu připojení na veřejnou kanalizaci před záhozem kanalizační přípojky je žadatel (investor kanalizační přípojky) povinen přizvat zástupce Obce Bartošovice v Orlických horách.

10. Po zasypání výkopu se musí staveniště uvést do původního stavu, včetně dotčených chodníků a komunikací.
11. K závěrečné prohlídce stavby v dokladové části budou doloženy výsledky zkoušky těsnosti kanalizační přípojky, doklady o shodě použitých materiálů.
12. Ochranné pásmo – území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na každou stranu nesmí být zastavěné, ani osázené stromy, aby bylo možné přípojku opravit.

OBEC 1
Barbošovice v O. h.
517 61 p. Rokytnice v O. h.
okr. Rychnov n. Kn.



Kostas Kotanidis
starosta obce