

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách,
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách

Č.j: MEUROK/987/2011/Hock-2
Vyřizuje: Milan Hock, Ing.
E-mail: milan.hock@mu.rokytnice.cz
Telefon: 494 379 035

Rokytnice v Orlických horách, dne: 1.7.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 28.6.2011 podala ČEZ Distribuce, a. s. (IČ - 24729035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Náhrada dožilé trafostanice, vedení VN, přípojka NN** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo PK 633/1, 633/2, stavební parcely parcelní číslo 228/1 a pozemkové parcely parcelní číslo 1024 v kat. území Kunštát u Orlického Záhoří. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

12.8.2011 (pátek) v 9:00 hodin.

Místo konání: v kanceláři stavebního úřadu.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Rokytnici v Orlických horách, odboru výstavby a životního prostředí (návštěvní dny: pondělí, středa od 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného

držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.




Milan Hock, Ing.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.


Datum vyvěšení: 02 -07- 2011

Datum sejmutí: 19 -07- 2011

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).



Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:



Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmутí
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, prostřednictvím zástupce: BETA CZ
ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., Pod Březinou 637, 560 02 Česká Třebová

OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, Orlické Záhoří 34, 517 64 Orlické Záhoří

Doručení veřejnou vyhláškou:

Bio Top, Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Strašnice, 130 00 Praha 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmутí (doručení jednotlivě)

Obecní úřad Orlické Záhoří, Orlické Záhoří 34, 517 64 Orlické Záhoří
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)


Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy a silničního hospodářství, ODaSH, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, OŠKMaT, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, ŽP, odbor životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Přílohy

ověřená situace v měřítku M 1:500

VZOROVÉ ŘEZY:



UPOZORNĚNÍ
 Před zahájením zemních prací je nutno požádat vlastníky o správcu podzemních sítí o jejich vytyčení a při provádění zemních prací dodržet jejich podmínky

LEGENGA:

- stávající vrchní vedení VN typu AIFe
- stávající vrchní vedení NN AIFe/AES
- projektované kabelové NN typ AYKY
- rekonstruovaná příhradová TS

TS_RK_0405
 Orlické Záhoří- Jadrná
 Příhradová TS PTR 1B
 35/0,42kV, 630 kVA
 TR 630 kVA, Dyn I
 MVK 39/5 KA
 3xJKN DS-35G, 3xJPN
 RST 1099/4635 SVS-B
 na podstavci SVS-B-AZ

Souhlasím s technickým řešením uvedeném na tomto výkresu.
 Dne: 17.2.2011 Podpis:

Napětová soustava:
 vn-jmen. napětí 3-50Hz, 38 500 V - IT
 vn-prov. napětí 3-50Hz, 35 000 V - IT
 nn-3+PEN-50Hz, 400/230 V-TN-C
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle PNE 33 0000-1
 vn - živých částí: polohou kryty a přepážkami izolací
 nn - živých částí: kryty a přepážkami izolací
 vn - neživých částí: automatickým odpojením
 nn - neživých částí: automatickým odpojením
 Prostředí: dle PNE 33 0000-2 nebezpečné

INVESTOR	ČEZ Distribuce, a.s. Děčín	
KAT.Ů	Kaučák u Orl. Záhoří	
VYPRACOVAL	Ing. Vladimír Bezdek	ZOOP.PROJEKTANT
	Ing. Vladimír Bezdek	Ing. Vladimír Bezdek
Orlické Záhoří, čp. 6, Suchár-DTS, kNN		
OBSAH VÝKRESU	MONTÁŽ - VEDENÍ NN-VÝŘEZ	1:500

BETA CZ České Trebové s.r.o. Pod Březinou 637 550 02 Česká Trebová	
ČÍSLO ZAKÁZKY	73/10
ČÍSLO	IV-12-2008148
STUP. DOKUM.	PROJEKT
DATUM	02/2011
FORMAT	A4
MÉRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
	PARÉ
	1:500
	souhlas

